MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
Via di Pratica di Mare 4 RD - 00071 Pratica di (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

Cover Sys S.r.l.
AEROPORTO DI PRATICA DI MARE
Via di Pratica di Mare 4 RD
Pratica di Mare, loc. 00040 CAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO ENGINEERING

GALILEO Ingegneria S.r.l.
Via Nicola Fabrizio n.1 - 20154 MILANO (MI)
tel. 02 / 33 10 70 - 02 / 67 07 - 02 / 33 10 71 - 02 / 67 07 - 02 / 33 10 72
e-mail: info@galileoingegneria.it
web: www.galileoingegneria.it

Responsabile Progetto: **ing. Claudio Ciaccarelli**
Responsabile Impianti: **ing. Marco Ciaccarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciaccarelli**

Titolo Elaborato:

Schema a blocchi sistema SCADA e selettività logica

COMMESSA: G1680	ELABORATO: IMP_052	SCALA: -

CODICE DOCUMENTO						
CODICE	DISCIPLINA	TIPO DOC.	SOTTOTIPO	NUMERO	REVISIONE	FOGLIO
G1680	IMP	SCHEMA	IMP	052	0	1 di 1

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	Ciaccarelli	Ciaccarelli	Ciaccarelli
Rev.	Data aggiornam.	Descrizione revisione	Prep.	Ver.	App.
Formato	Formato UNI A1				

Proprietà riservata. Non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta. Property of Galileo Ingegneria. Reproduction or disclosure to third parties without written consent is prohibited.

LEGENDA

collegamenti in F.O. monomodale ISO per sensi selettività logica

collegamenti in F.O. monomodale ISO per sensi di supervisione

collegamenti in cavo UTP cat.6e 4 x p

collegamenti in cavo TCP/IEC870 multipolare per comunicazione slot e comandi digital (ex)/all

collegamenti in cavo UTP cat.6e 4 x p per BUS esterno condizionamento protocollo Modbus RS)

NOTE

Galileo COGB con funzioni e prestazioni definite nella relazione tecnica specialistica degli impianti e nel capitolato speciale di appalto.

Il sistema è stato previsto con apparecchiature di tipo Schneider Electric in grado di gestire oltre ai protocolli standard Modbus/Tcpip/CEI 60870-5-104 e protocolli IEC 61850 e IEC61850 e IEC 60870-5-103 e 101 e 104 e 61850 e 61850 e 61850